



## INSPEKTIONSBERICHT ZUM ENERGIE-EFFIZIENS-CHECK

AUFTAGGEBER	Eichborndamm 93 13403 Berlin-Reinickendorf
KUNDE	T 030. 41 77 25 0 F 030. 41 77 25 49 info@service-bergmann.de
ANSCHRIFT	
TELEFON	DATUM:
MÄNGEL	EINSATZZEIT:

## Angaben zum Wohngebäude

Baujahr	Wärmeschutzstandards	Geschoßhöhe	Geschoßzahl	Gebäudeart
Beheizte Gebäudenutzfläche m <sup>2</sup>		Anzahl der Wohneinheiten		

Wärmeerzeuger

Hersteller, Typ, Herstell. Nr.	Einrichtung	Brennstoff	Nennwärmelleistung
Feuerstättenart		Betriebsweise	
		Art der Anlage	

### Bewertung Heizungsanlage (Punkte)

1. Wärmeerzeugung	2. Wärmeverlust	3. Wärmeübergabe	Gesamt

Anlage ok

## Heizungsanlagenbewertung

Sie sollten aktiv werden



Empfehlung für den Betreiber / Eigentümer

1	2	3	4	5

# ANWENDUNG DER WOHNGEBAUDE

HEIZUNGSANLAGENBEWERTUNG	Mögliche Punkte für Verbesserungspotential ( 0 Punkte = optimal)	Ermittelte Punkte für das Verbesserungspotential ↓ hier eintragen
<b>1. WÄRMEERZUGER</b>		
Abgasventil nach 1. BlmSchV	15	
Oberflächenverluste	8	
Ventilationsverluste	5	
Brennwertnutzung ja/nein	5	
Kessel überdimensioniert ja /nein	5	
<b>REGELUNG</b>		
Kesselthermostat / ohne Regelung	10	
raumgeführt	10	
witterungsgeführt	0	
Zwischensumme	max 48 Punkte	
<b>2. WÄRMEVERTEILER</b>		
Hydraulischer Abgleich ja / nein	7	
Pumpe		
ungeregelt oder stufig einstellbar,	10	
Überdimensioniert / zu hoch eingestellt		
korrekt dimensioniert / eingestellt	5	
elektronisch geregelt, zu hoch eingestellt	5	
elektronisch geregelt, korrekt eingestellt	0	
<b>ROHRLEITUNGSDÄMMUNG</b>		
ohne	20	
Dämmung mäßig	10	
Dämmung nach EnEV	0	
Zwischensumme	max 37 Punkte	
<b>3. WÄRMEÜBERGABE</b>		
Heizkörper		
Heizkörper mit Handrad	15	
Thermostatventil alt	6	
Thermostatventil neu	2	
Regler mit Zeitprogramm	0	
<b>FUSSBODENHEIZUNG</b>		
Handventil	15	
Einzelraumregelung	3	
Einzelraumregelung, Zeitprogramm	0	
Zwischensumme	max. 15 Punkte	
<b>GESAMTSUMME</b>	max. 100 Punkte	

Empfehlung für den Betreiber / Eigentümer